

FICHA TECNICA

Omnipure Filter Co.
1904 Industrial Way
Caldwell, ID 83605

MODELO K5515 1 MICRA BLOQUE REDUCCION DE PLOMO.

IMPORTANTE

Lea esta ficha técnica y compare las capacidades de esta unidad con las necesidades de su tratamiento de agua actual. Se recomienda que antes de comprar el filtro analice el agua suministrada para determinar las necesidades de tratamiento que esta requiere.

Numero Estándar 42 Efectos Estéticos / Estándar 53 Efectos en Salud						
Parámetro	US EPA MCL	Afluente	Efluente Promedio	Efluente Máximo	Porcentaje Promedio de Reducción	Porcentaje Mínimo de Reducción
Cloro	-	2.22 ppm	< 0.1	< 0.1	> 99	> 75
Cistos	Reducción 99.95%	Partículas 104,457	< 1	< 1	99.99 %	-
Plomo pH Alto	15	150 ppb	1 ppb	> 1	99 %	90
Plomo pH Bajo	15	160 ppb	1 ppb	> 1	99 %	90

1 Probado a una tasa de flujo = 0.5 gpm; presión = 60 psig; pH = 7.5 ± 0.5; temperatura = 20° ± 2.5° C

Estándares Internacionales ANSI/NSF.

Probado y Certificado por NSF Internacional contra el Estándar 42 de ANSI/NSF para Sabor, Reducción de Olor, y Reducción de Cloro Clase I. Estándar 53 para Reducción de Plomo y Cistos.

Especificaciones de Operación.

Capacidad: Reducción de Plomo 1,250 galones
Flujo: 0.5 GPM (1.9 LPM)
Presión Máxima: 125 PSIG
Temperatura: 35 – 100° F (2-38° C)

Instalación General/Operación/Requerimientos de Mantenimiento

Verificar la dirección del flujo del filtro.

Purgar el nuevo cartucho con 5 galones de agua antes de utilizarlo y buscar fugas. Si alguna fuga se presenta, revisar que la tubería y conexiones estén bien apretadas. Si la fuga persiste, desechar el cartucho y llamar al distribuidor.

Reemplazar el cartucho cuando este alcance su capacidad (1,250 galones / 6 meses), o cuando el flujo se vuelva lento.

La instalación debe cumplir con las regulaciones y leyes tanto locales como estatales.

Notas Importantes.

Los contaminantes o sustancias que son removidas o retenidas por este sistema de tratamiento de agua, no se encuentran necesariamente en el suministro de agua con el que Usted cuenta.

“No deberá ser utilizado con aguas que son bacteriológicamente inseguras o de calidad desconocida sin una desinfección adecuada ya sea anterior o posterior al sistema”

GARANTIA

La Compañía de Filtros Omnipure (Omnipure) garantiza que los productos suministrados están libres de cualquier defecto de materiales o mano de obra. Esta garantía aplica solo cuando el uso sea dentro de las especificaciones y vida útil de producto a partir de la fecha de instalación, después de ese tiempo Omnipure esta exento de cualquier responsabilidad por el uso del producto. En el caso de algún defecto o inconformidad, el comprador deberá notificar por escrito y de inmediato a Omnipure, proporcionando comprobantes de la fecha de compra, fecha de instalación y deberá conservar los productos de manera segura para la investigación, de otra forma Omnipure quedara exento de cualquier responsabilidad por el uso del producto. No hay ninguna otra garantía expresa o implícita, ya sea de comerciabilidad o idoneidad.